



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № РР-01-76/03./15.06.2018 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА КРЕСНА
ул. „Македония“ № 96
гр. Кресна, 2840

ОБЩИНА КРЕСНА
Вх. № 2400-291
19.06.2018 г.

Относно: Заявление с вх. № РР-01-76/20.03.2018 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от земеделски производител Росен Маринов, гр. Костинброд. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“





СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от земеделски производител Росен Маринов, гр. Костинброд за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в обект „Оранжевиен комплекс“, имот № 000666, м. „Долно поле“, землище с. Будилци, община Кресна

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в кватернер – Кресна – Сандански“ – BG4G000000Q002.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява от проектен тръбен кладенец ТК-1, предвиден за изграждане в имот с № 000666, м. „Долно поле“, землище с. Будилци, община Кресна. Водовземното съоръжение се предвижда със следната конструкция: тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 25,00 м; кондукторна колона от метални тръби Ø 324 мм, спуснати до 4,0-5,0 м под нивото на терена и със задтръбна циментация по дължината ѝ; експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø 140/6,7 мм до крайната дълбочина на тръбния кладенец, комплектована от плътни и перфорирани тръби; водоприемната част – фабрично заготвени филтри в интервала от 8,0 до 16,0 м и от 18,0 м до 22,0 м; утайник от плътни PVC тръби в интервала от 22,00 м до 25,00 м. В задтръбното пространство от 4,0-5,0 м до 25,00 м се предвижда гравийна засипка с филц с големина от 5-10 мм. Съоръжението ще бъде оборудвано с потопяема помпа с максимален дебит 1,1 л/сек, спусната на дълбочина от 16,00 м до 18,00 м.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: с. Будилци, община Кресна, област Благоевград, ЕКАТТЕ 06834

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 8,64 м³/дн.
годишно 2 901,00 м³/г.
средногодишно - 0,1 л/сек.

б) Период на черпене в сезона – от 01.04 до 30.09

в) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява:

дневно – 1,88 м³/дн.
годишно 338,60 м³/г.
средногодишно - 0,022 л/сек.

г) проектното максимално допустимо понижение при максимален дебит на черпене 1,10 л/сек – 2,90 м;

6. Условието, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
 - спазване на разрешеното водно количество;
 - спазване целите, за които е разрешено водовземането;
 - провеждане на собствен мониторинг;
 - монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжения;
 - монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
 - заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
- з) Приемане на съоръжението и разрешаване на ползването му по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

и) Представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.

й) Да изгради съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:

- изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция "Западнобеломорски район";

к) за изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

л) В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:

- копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръжението от изпълнителя на титуляра на разрешителното и приложени към него:

- първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението (геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);

- документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);

- документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението;

м) Изграденото съоръжение са неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.

н) Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от ТК-1, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията).

о) При разрешаване на водовземане на трето лице от ТК-1, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.

п) Задължение за прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



